



ULKOSINÄRAKENTEET

US 1	BETONI	60 MM
K<0,28	MINERAALIVILLA, TYYPPI B	140 MM
W/m ² K	BETONI	150 MM
US 2	TIILILAATTAPINT. BETONI	85 MM
K<0,28	MINERAALIVILLA, TYYPPI B	140 MM
W/m ² K	BETONI	150 MM
US 3	BETONI	60 MM
K<0,28	MINERAALIVILLA, TYYPPI B	140 MM
W/m ² K	BETONI	80 MM
US 4	TIILILAATTAPINT. BETONI	85 MM
K<0,28	MINERAALIVILLA, TYYPPI B	140 MM
W/m ² K	BETONI	60 MM
US 5	TIILILAATTAPINT. BETONI	100 MM
K<0,28	ILMAKARO	25 MM
W/m ² K	MINERAALIVILLA, TYYPPI B	70 MM
	BETONI	350 MM

VÄLISINÄRAKENTEET

VS 1	PINTAMATERIAALI	180 MM
	BETONI	
VS 2	KIPSILEVY	13 MM
	TERÄSRANKAKUNTO K=5 K=600	45 MM
	KIPSILEVY	13 MM
VS 3	PINTAMATERIAALI	
	TIILIMURAS	
	PINTAMATERIAALI	
VS 4	PINTAMATERIAALI	
	TIILIMURAS	
	MINERAALIVILLA, TYYPPI A	
	+ REFLEKTOIKOROKKEET	
	100 x 50 x 600	100 MM
	ALUMIT-PAPERI, SAUNAT TIIVIIT	
	NAUVA LAUDOITUS	22 x 100
	PANEELI RAKENUSSELITYKSEN MUKAAN	

ASUNTOJEN IKKUNAT OVAT KOULILASISIA AVATTAVIA JA SÄÄDETTÄVIÄ:

KT 41-10049 TYYPPI H SOV.
K = 2,10 WK / m²C

KIEPITÖSSÄ JA WC:SSÄ JOUSTAVA LIITOS SEINÄMÄ JA PESUHUONON VÄLISÄ, RAKAT EIHNITETTY PESUHUONON, EI JOHNTOVEREIDÄ ASUNTOJEN VÄLISISÄ SEINISSÄ.

RAKENUS VARUSTETAAN KORHELLISELLÄ ILMANPÖYSTÖLÄ RAKENUSVAIKUTTAVALTAISUUKSEN SUOJELUKSI ILMANVAIHDON SUUNNITTELUUN KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OIKEUTIA NOUTAESSA.

POSSAHOONEEN JA -TASOJEN ALAPINNOSSA AMUSTOIVAA MINERAALIVILLALLA MÄÄRÄYKSEN MUKAAN.

HUONEISTOJEN KERROSTASO-OVET B 15 30 OH-OVIHISTEILMÄ.

HUONEISTOJEN JÄÄ- JA KIVIMÄÄRÄT ASUNTOHALLITUKSEN OIKEIN MUKAISESTI MIN. 140 L.

BOILIJEN ASUINHUONEISTOIN RAJOITUTTUVA SEINÄMÄ TÄHDÄÄN RAKENUSVAIKUTTAVALTAISUUKSEN MÄÄRÄYKSIÄ JA OIKEUTIA NOUTAESSA JA KIEPITÖSSÄ MÄÄRÄYKSIÄ KÄSITTELYTÄVÄLLÄ TAVALLA. (RAK MK C6 4.2.2 OHJEEN MUKAISESTI)

ALAKATTORAKENTEET

- AK 1 akust. verh.levy 30, liimattu
- AK 2 akust. verh.levy 30, met.kannatus
- AK 3 sinkitty saltolevy, met.kannatus
- AK 4 kipsilevy 13, puukannatus
- AK 5 lujalevy 8, min.villa 50 + koolaus, muovikalvo
- AK 6 lujalevy 8, raskas min.villa 100, levyille met. kannatus
- AK 7 lujalevy 8, min.villa 50, met.kannatus
- AK 8 rak.levy, min.villa 50, puukannatus
- AK 9 puupaneli, puukannatus
- AK 10 puupaneli, harva laud., höyryaukuu, min.villa 150 + koolaus, ilmaväli
- AK 11 2 x kipsilevy 13, min.villa 70, ilmaväli, ripustettu pöytänoke 60 dB

33	33295	2	
UUDISRAKENNUS		PÄÄPIIRUSTUS	
KÖY RUKKILANPELTO		POHJAPIIRUSTUS 1:100	
KEHRUUTE 4		3. KERROS	
00410 HELSINKI			
arkkitehtitoimisto kalvi ruokosuo ky miesterintie 3 b 02150 espoo puhelin 90-453 4011		ark 0.4	
9.3.1988		R5	