

Energiatodistus -rekisteri



Huom! Alla on esitetty kyseisen energiatodistuksen kooste, joka sisältää vain todistuksen 2 ensimmäistä sivua.



ENERGIATODISTUS 2018

Rakennuksen nimi ja osoite:	Heka Länsi-Pasila, Palkkatilankatu 1 Palkkatilankatu 1 00240, HELSINKI
Rakennustunnus:	1032763815
Kiinteistötunnus:	091-017-0064-0004
Rakennuksen valmistumisvuosi:	1978
Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:	Asuinkerrostalot, joissa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa
Laatimisvaihe:	Olemassa oleva rakennus
Havainnointikäynnin päivämäärä:	31.5.2018
Todistustunnus:	111788
Energiatodistuksen kieli:	Suomi

	Energiatehokkuusluokka
A	
B	
C	
D	D 2018
E	
F	
G	
Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus eli E-luku	kWh _e / (m ² vuosi) 142
Uuden rakennuksen E-luvun vaatimustaso	≤ 90

Todistuksen laatimispäivä:
27.6.2018

Viimeinen voimassaolopäivä:
27.6.2028

Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku)

Käytettävä energiamuoto	Vakioidulla käytöllä laskettu ostenergia		Energiamuodon kerroin	Energiamuodon kertoimella painotettu energia
	kWh/vuosi	kWh/(m²vuosi)		kWh _E /(m²vuosi)
kaukolämpö	1 101 845	130	0,5	65
sähkö	543 899	64	1,2	77

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Asuinkerrostalot

A: ... 75
D: 131 ... 160
G: 241 ...

B: 76 ... 100
E: 161 ... 190

C: 101 ... 130
F: 191 ... 240

D

TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA E-LUVUN PARANTAMISEKSI

Automaation lisääminen lämmitysjärjestelmään, aurinkopaneeleiden asennus, käyttöveden lämmittäminen PILP-järjestelmällä.
Rakenteellisen energiatehokkuuden parantaminen muiden suurempien remonttien yhteydessä.

Suosituksia on esitetty yksityiskohtaisemmin sivuilla 6 ja 7, kohdassa "Toimenpide-ehdotukset E-luvun parantamiseksi".

Tulosta sivu

TIETOA ENERGIA-TOIMITUKSISTA

puhelin: (09) 6122 5090
sähköposti: energiatodistus@motiva.fi

ENERGIATODISTUSREKISTERISTÄ
VASTAA

puhelin: **029 525 0800**
sähköposti: energiatodistus@ara.fi

ANNA PALAUTETTA
(Linkki avaa uuden ikkunan ARA:n
palautejärjestelmään)