Suomeksi | På svenska Kirjaudu sisään

Huom! Alla on esitetty kyseisen energiatodistuksen kooste, joka sisältää vain todistuksen 2 ensimmäistä sivua.

ENERGIATODISTUS

Rakennuksen nimi ja osoite:	HEKA Pukinmäki Eskolantie Eskolantie 4 (talo A) 00720, HELSINKI
Rakennustunnus:	37-37026-9
Rakennuksen valmistumisvuosi:	2015
Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:	Muut asuinkerrostalot
Todistustunnus:	8666



Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 107 kWh_E/ (m^2vuosi)

Todistuksen laatimispäivä:
26.6.2015

Viimeinen voimassaolopäivä:
26.6.2025

KOOSTE

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Lämmitetty nettoala	2 540 m²
Lämmitysjärjestelmän kuvaus	Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys / Kaukolämpö
Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus	Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla

Käytettävä energiamuoto	Laskettu ostoenergia		Energiamuodon kerroin	Energiamuodon kertoimella painotettu energia
	kWh/vuosi	kWh/(m²vuosi)	-	$kWh_E/(m^2vuosi)$
Sähkö	85 065	34	1,7	57
Kaukolämpö	179 781	71	0,7	50
Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö	64516	26		
Kokonaisenergiankulutus (E-luku)				107

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Käytetty E-luvun luokitteluasteikko	**Asuinkerrostalot**
Luokkien rajat asteikolla	A: ... 75 **B: 76 ... 100** **C: 101 ... 130** D: 131 ... 160 **E: 161 ... 190** F: 191 ... 240 G: 241 ...
Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka	**C**

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tämä osio ei koske uudisrakennuksia

-

KOSTI

Tulosta sivu

Yhteystiedot

TIETOA ENERGIATODISTUKSISTA

Motiva Oy
PL 489
00101 HELSINKI

puhelin: **(09) 6122 5090**
sähköposti: energiatodistus@motiva.fi

ENERGIATODISTUSREKISTERISTÄ VASTAA

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
PL 30
15141 LAHTI

puhelin: **029 525 0800**
sähköposti: energiatodistus@ara.fi

ANNA PALAUTETTA
(Linkki avaa uuden ikkunan ARA:n palautejärjestelmään)

2.1.11 (2018-12-01 01:29:00)